



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba 216
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 7/2016 ze dne 19. prosince 2016

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5/2018/0120

vydaný pro

výrobce:

TAMADEx spol. s.r.o., Zbečnick 19, 549 31 Hronov, IČ 26001853

místo výroby:

TAMADEx spol. s.r.o., Žabokrky 50, 549 31 Hronov

stát původu výrobku:

Česká republika

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Revizní dvířka RDHZ do zdiva a RDHS do SDK konstrukcí

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5/2018/0120 ze dne 5. června 2018 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 30. června 2021 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2018/0120 ze dne 8. června 2018, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.


Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2015/0111/O/§5 ze dne 11.3.2017, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 8. června 2018




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5/2018/0120

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Zjištěno/ klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 16034, čl. 4.1 ČSN EN 13501-2	E 45 / EI ₁ 30 / EI ₂ 30 až 45 / EW 45	Revizní dvířka RDHZ 600 x 800 mm, 300 x 300 mm: E 45 / EI₁ 30 / EI₂ 45 / EW 45 Revizní dvířka RDHZ 500 x 500 mm: E 45 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 45 <i>při tepelné expozici ze strany se závěsy</i> Revizní dvířka RDHS 600 x 800 mm, 300 x 300 mm: E 45 / EI₁ 30 / EI₂ 45 / EW 45 <i>při tepelné expozici ze strany se závěsy</i>	Splňuje ¹⁾
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-1+A1	Hliníkové, ocelové prvky: A1 SDK desky: A2-s1, d0	Hliníkové, ocelové prvky: A1 SDK desky: A2-s1, d0	Splňuje
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1	DP1	Splňuje
Zdravotní nezávadnost	vyhl. č. 6/2003 Sb.	výrobek je zdravotně nezávadný	výrobek je zdravotně nezávadný	Splňuje
Kontrola skladby vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení dle Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu“	Soulad s technickou dokumentací výrobku	hodnotí se při pravidelném dohledu	viz ²⁾
Pozn.: [x] ... viz dokument [x], kap. 2 Protokolu o certifikaci ¹⁾ Splňuje za podmínek uvedených v Protokolu o klasifikaci požární odolnosti, viz [3-5] ²⁾ Viz příslušný Záznam o zkoušce vzorku ověřením skladby				

Platnost STO č. S-216/C5/2018/0120 je do 30. června 2021.



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216