



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

vydává

Žadatel: **TAMADEx spol. s r.o.**
Zbečník 19, 549 31 Hronov

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 17 - 122/Z

Výrobek: **Sádrokartonová revizní dvířka do interiéru
s přetlakem a podtlakem ve směru otevírání RDL, RDS, RDSZ**

Výrobna: viz žadatel

Popis:

Provedení:	jednokřídllová dvířka RDL prachová lisovaná, jednokřídllová dvířka RDL vzduchová lisovaná; jednokřídllová dvířka RDS vzduchová; jednokřídllová dvířka RDSZ vzduchová do zdva
Rám	RDL: L-profil 27x17x1,2 mm – 6.0 m, na vnější straně Al-lis – 002 653x653 mm, rohové spojení na pokos zalisované pomocí spojovacích pozinkovaných rohů; RDS: L-profil 2.0x16x29 mm – 6.0 m, AL TS 3981, 665x665 mm, rohy na pokos svařované; RDSZ: L-profil 40x20x2 mm – 6.0 m, 600x600 mm, rohy na pokos svařované
Křídlo	RDL: L-profil 27x17x1,2 mm – 6.0 m, na vnitřní straně Al-lis – 001 597x597 mm, rohové spojení na pokos zalisované pomocí spojovacích pozinkovaných rohů; RDS: L-profil 2.0x16x25 mm – 6.0 m, AL TS 3982, 597x597 mm, rohy na pokos svařované; RDSZ: L-profil 2.0x16x29 mm – 6.0 m, AL TS 3981, 593x593 mm, rohy na pokos svařované
Výplň	Sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, výplň lepená do křídla univerzálním montážním lepidlem
Těsnění pracovní spáry	RDL prachová lisovaná: jednostupňové prachové kartáčové těsnění 4.8x4 mm; RDL vzduchová lisovaná: jednostupňové vzduchové gumové těsnění s jazýčkem V1851; RDS a RDSZ: jednostupňové vzduchové gumové těsnění s jazýčkem TMD-4721-Z
Kování	uzávěr pro dvířka RDL a RDS 1x KL domeček se závorou + 2x plechový proti-doraz; uzávěr pro dvířka RDSZ 1x KL domeček se závorou + 2x proti-doraz kovový čep po stranách
Rozměry-rám	653 x 653 mm; 651 x 651 mm; 655 x 655 mm; 657 x 657 mm; 600 x 600 mm

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Spárová průvzdušnost (dle typu provedení):	ČSN EN 1026	
- RDL vzduchová 150 Pa		třída 1
- RDL prachová, RDS vzduchová 300 Pa		třída 2
- RDSZ vzduchová 600 Pa		třída 3

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Vyhovuje:	
ČSN EN 12207 průvzdušnost - revizní dvířka RDL vzduchová	třída 1,
- revizní dvířka RDL prachová	třída 2,
- revizní dvířka RDS vzduchová	třída 2,
- revizní dvířka RDSZ vzduchová	třída 3

Podklady: Protokol o zkouškách č. 080/17. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: **06.03.2017**
Platnost do: **06.03.2019**
Vypracoval: **Miroslav Kořístka**



Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště