



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **TAMADEx spol. s r.o.**
Zbečník 19, 549 31 Hronov

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 16 - 712/Z

Výrobek: **Sádrokartonová revizní dvířka do interiéru
s podtlakem ve směru otevírání RDL, RDS, RDSZ**

Výrobna: viz žadatel

Popis:

Provedení:	jednokřídlová dvířka RDL prachová lisovaná, jednokřídlová dvířka RDL vzduchová lisovaná; jednokřídlová dvířka RDS vzduchová; jednokřídlová dvířka RDSZ vzduchová do zdíva
Rám	RDL: L-profil 27x17x1,2 mm – 6.0 m, na vnější straně Al-lis – 002 653x653 mm, rohové spojení na pokos zalisované pomocí spojovacích pozinkovaných rohů; RDS: L-profil 2.0x16x29 mm – 6.0 m, AL TS 3981, 665x665 mm, rohy na pokos svařované; RDSZ: L-profil 40x20x2 mm – 6.0 m, 600x600 mm, rohy na pokos svařované
Křídlo	RDL: L-profil 27x17x1,2 mm – 6.0 m, na vnitřní straně Al-lis – 001 597x597 mm, rohové spojení na pokos zalisované pomocí spojovacích pozinkovaných rohů; RDS: L-profil 2.0x16x25 mm – 6.0 m, AL TS 3982, 597x597 mm, rohy na pokos svařované; RDSZ: L-profil 2.0x16x29 mm – 6.0 m, AL TS 3981, 593x593 mm, rohy na pokos svařované
Výplň	Sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, výplň lepená do křídla univerzálním montážním lepidlem
Těsnění pracovní spáry	RDL prachová lisovaná: jednostupňové prachové kartáčové těsnění 4.8x4 mm; RDL vzduchová lisovaná: jednostupňové vzduchové gumové těsnění s jazýčkem V1851; RDS a RDSZ: jednostupňové vzduchové gumové těsnění s jazýčkem TMD-4721-Z
Kování	uzávěr pro dvířka RDL 2x pružinový zámek RD - US (micro latch), uzávěr pro dvířka RDS a RDSZ 2x pružinový zámek RD - US (mini latch) + 2x kovová západka
Rozměry-rám	653 x 653 mm; 651 x 651 mm; 655 x 655 mm; 657 x 657 mm; 600 x 600 mm

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledky
Spárová průvzdušnost (dle typu provedení):	ČSN EN 1026	
- RDL prachová a vzduchová 300 Pa		třída 2
- RDL vzduchová (verze 2) 600 Pa		třída 4
- RDS a RDSZ vzduchová 600 Pa		třída 4

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Vyhovuje:	ČSN EN 12207 průvzdušnost - revizní dvířka RDL prachová, vzduchová třída 2 , - revizní dvířka RDL vzduchová (verze 2) třída 4 , - revizní dvířka RDS, RDSZ vzduchová třída 4
-----------	---

Podklady: Protokol o zkouškách č. 385/16. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: **06.03.2017**
Platnost do: **06.03.2019**
Vypracoval: **Miroslav Kořístka**



Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště